

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 4 年 8 月 2 4 日

福島県立保原高等学校長 高橋文彦

|                                                                                                                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 工 事 番 号                                                                                                                                                           | 第 2 2 - 7 9 1 2 0 - 0 0 0 5 号 |
| 工 事 名                                                                                                                                                             | 保原高校自動火災報知設備等機器改修工事           |
| 質 問 事 項                                                                                                                                                           |                               |
| 1. 自動火災報知設備改修工事について、既設 P 型を R 型に改修する内容ですが、仕様書・平面図・金抜き設計書からは事務室内の受信機の更新のみと見受けられます。既設 P 型を R 型に改修した場合、校内各所にある発信機の交換が見当たりませんが、発信機の交換は無いのでしょうか。または別途工事となりますか。ご指示ください。 |                               |
| 回 答 事 項                                                                                                                                                           |                               |
| 1. 発信機の交換は本工事対象外となります。                                                                                                                                            |                               |

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。